

Functionele inspecties veilig uitvoeren aan gastechische installaties en meteropstellingen > G25

versie 15-04-2020

Opdracht en aanwijzing

Gastechische installaties

Je krijgt de opdracht van een WV_G-distributie, via een werkplan of raamopdracht.
De WV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een AVP_G-stations of AVP_G-distributie zijn.

Meteropstellingen > G25

Je krijgt de opdracht van een WV_G-meterkast of WV_G-LD netten of WV_G-netten of WV_G-distributie, via een werkplan of raamopdracht.
De WV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een VP_G-meterkast of VP_G-LD of AVP_G-LD netten of AVP_G-netten of AVP_G-stations of AVP_G-distributie zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VIAG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Ongecontroleerde uitstroming van gas.
Maatregel: Ventileer de werkplek. Blijf de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de WV.

Risico: Blokkering vluchtwegen.
Maatregel: Zorg dat je vluchtwegen kunt gebruiken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Antistatische en vlamvertragende werkkleding



Gehoorgeschermborg



Bij werkzaamheden langs de weg: reflecterende kleding

Veiligheidsmiddelen



Gassignaleringsapparatuur met akoestisch en optisch signaal



Brandblusser (klasse A/B/C) van minimaal 6 kg



Blusdeken

Functionele inspecties veilig uitvoeren aan gastechische installaties en meteropstellingen > G25

versie 15-04-2020

Werkwijze

Vorbereiding

Stap 1

- Voor en tijdens de werkzaamheden moet ook aan onderstaande voorwaarden worden voldaan:
- Meet, voordat je een gastechische bedrijfsruimte betreedt, eerst de gasconcentratie om en in de ruimte. Meet je een gasconcentratie > 10% LEL, betreedt dan deze ruimte niet. Geef het door aan de WV..
 - Ga je (de)montagewerkzaamheden verrichten dan moet je werken volgens VWI G-52.



Let op!

- Inspecteer je een gasdrukmeet- en -regelstation? Dan heb je geen bedieningsplan nodig. Onder Uitvoering staat of je toestemming bij het meldpunt moet vragen.
- Gelden er extra voorwaarden en/of instructies van derden? Volg ze dan op.

Uitvoering

Stap 2

- Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.
- Tref de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.
- Zet alle deuren van de gasruimte open. Zet ze goed vast zodat ze open blijven staan.
- Controleer of je de scheidingsafsluiters kunt vinden en kunt bedienen.
- Ga je een enkelstraats district- of overslag inspecteren? Vraag dan bij het meldpunt toestemming om de bedieningshandelingen uit te voeren. Bij meerstraats stations en afleverstations is geen toestemming van het meldpunt nodig.
- Voer de inspectie uit volgens de bedrijfsafspraken.
- Vraag bij het meldpunt bij enkelstraats district- of overslagstations weer toestemming om de bedieningshandelingen uit te voeren.
- Hef de veiligheidsmaatregelen op die je hebt genomen.
- Controleer of de deuren en eventuele hekken goed dicht zijn, als je het gebouw en/of terrein verlaat.

Beëindiging

Stap 3

- Meld je werk gereed volgens de geldende bedrijfsafspraken.