

## WIJZIGINGENLIJST BEI-BLS 15 APRIL 2021 (versie 2020-09-09a)

In deze lijst vindt u wijzigingen van de BEI-BLS met de onderliggende bijlagen en VWI's.

wijziging	BEI-BLS/ Bijlage/ VWI		omschrijving	tekstaanpassing	inhoudelijk/ tekstueel?
1	VWI's	E-04	Volgens BEI-BLS 3.5.4 (pagina 24) is de WV LS-meterkast opdrachtgever voor alle activiteiten in LS-meterkasten in het domein LS-Distributie. In de VWI E-04 mist 'Aanwijzing en Opdracht' de WV LS-meterkast als opdrachtgever voor de SBH (in LS-meterkasten).	De WV <sub>LS-meterkast</sub> wordt aan de VWI toegevoegd	inhoudelijk
2	BEI-BLS	Algemeen	In de BEI-BLS wordt zowel de term 'bedienplan' als 'bedieningsplan' gebruikt'. Dit uniformeren naar 'bedieningsplan'	In de BEI-BLS zal de term worden geuniformeerd naar 'bedieningsplan'	tekstueel
3	BEI-BLS	Algemeen	Met enige regelmaat komt het verzoek om medewerkers met een 3140/3840 certificaat aan te wijzen volgens de BEI-BLS/BHS. Daarbij de mogelijkheid om eventueel medewerkers met een 3140/3840 Stipel certificaat toe te laten tot het Stipel/energievoorzienings examen. Daarbij het certificaat te accepteren als een basisopleiding.	Uitwerking door de opleidingsgroep	inhoudelijk
4	BEI-BLS	Artikel 4.1.4	Verwijzing naar NEN 3140 artikel 4.3 moet zijn artikel 4.9	In de BEI-BLS zal de verwijzing naar NEN 3140 artikel 4.3 worden gewijzigd naar NEN 3140 artikel 4.9	tekstueel
5	BEI-BLS	infokaarten	Bij problemen moet je altijd opschalen naar de Werkverantwoordelijke. Maar dat staat ook op de informatiekaart van de Werkverantwoordelijke zelf. Tekst veranderen of verwijderen.	Bij de informatiekaarten voor de WerkVerantwoordelijken zal worden verwezen naar de Operationeel Installatie Verantwoordelijke	tekstueel
6	VWI's	E-04	Wijziging 2020-19 E-isolerende afscherming is niet toegevoegd in E-04	Het pictogram E-isolerende afscherming zal worden toegevoegd aan E-04	tekstueel
7	BEI-BLS	Artikel 3.1.1	Het persoonscertificaat is drie jaar geldig anders inconsistent met de APK-regeling	Het artikel wordt gewijzigd in 'het certificaat is drie jaar geldig'.	tekstueel
8	VWI's	E-11	Als in de flowchart de juiste kabel NIET geknipt is wordt de volgende kabel geknipt. Hier de rol van de WV'er aan toevoegen.	In de flowchart wordt de loop gewijzigd van 'naar volgende kabel' naar 'ga naar punt B'	inhoudelijk
9	VWI's	E-85	In de VWI wordt verwezen naar enerzijds de zekeringwaarde en anderzijds een maximale stroom van 250 ampère. Dat is verwarrend.	De maximale stroom van 250 ampère wordt leidend in de VWI gemaakt.	inhoudelijk

## WIJZIGINGENLIJST BEI-BLS 15 APRIL 2021 (versie 2020-09-09a)

In deze lijst vindt u wijzigingen van de BEI-BLS met de onderliggende bijlagen en VWI's.

wijziging	BEI-BLS/ Bijlage/ VWI		omschrijving	tekstaanpassing	inhoudelijk/ tekstueel?
10	BEI-BLS	infokaarten	E29 is van DO in RO gewijzigd en dat is niet op de informatiekaarten aangepast.	Daar waar in de informatiekaarten E-29 wordt genoemd wordt RO toegevoegd.	tekstueel
11	VWI's	Diversen	De term ononderbroken en regelmatig is niet consequent in alle VWI's toegepast zoals in de NEN3140/3840 beschreven (gebruikt wordt: af en toe, soms, continue, de gehele tijd).	In de betreffende VWI's zal consistente bewoordingen worden gebruikt voor toezicht.	tekstueel
12	VWI's	E-85	UBH in 'opdracht en aanwijzing' staat er ten onrechte. Er is geen sprake van feitelijke koppeling van netten naar van het overbruggen van een beveiliging. Verder staat stap 2 twee keer genoemd.	UBH wordt verwijderd en de stapnummers herzien.	tekstueel
13	BEI-BLS	Bijlage 3a Bijlage 3b	In bijlage 3a en 3b wordt nog verwezen naar de vervallen bijlage 5, dit verwijderen	De vervallen verwijzing wordt verwijderd.	tekstueel
14	VWI's	Algemeen	Bij de helm met gelaatscherm soortelijk of soortgelijke gebruiken.	In de VWI's zal de term 'of soortgelijke' worden toegevoegd aan 'helm met gelaatscherm'	tekstueel
15	BEI-BLS	Algemeen	Bij de helm met gelaatscherm soortelijk of soortgelijke gebruiken.	In de BEI-BLS zal de term 'of soortgelijke' worden toegevoegd aan 'helm met gelaatscherm'	tekstueel
16	BEI/VWI	diversen	Gebruik helm met gelaatscherm in BEI-BLS, VWI en Bijlage 11 wijken van elkaar af. Een beveiliging is en blijft gevaarlijk ongeacht de grootte. Dus altijd een helm met gelaatscherm dragen.	Bij bedieningshandelingen met schroefpatronen, mespatronen en dummy's moet altijd een helm met gelaatscherm worden gebruikt ongeacht de grootte van de hoogte van de beveiliging. Ook kleine mespatronen of schroefpatronen kunnen uit elkaar knappen. De regelgeving wordt hierin gelijk getrokken.	inhoudelijk
17	VWI's	E-11	De tekst en de flowchart laten interpretatieverschillen zien. Deze zullen worden verwijderd	De tekst en de flowchart zullen op elkaar worden gesynchroniseerd.	inhoudelijk