

## WIJZIGINGENLIJST BEI-BHS 15 APRIL 2021

In deze lijst vindt u wijzigingen van de BEI-BHS met de onderliggende bijlagen en VWI's.

release	wijziging	BEI-BHS/ Bijlage/ VWI	artikel	omschrijving	tekstaanpassing	inhoudelijk/ tekstueel?
15-4-2021	1	BEI-BHS	3.6.1. / 4.2	In hoofdstuk 3.6.2 staat dat de OIV inhoudelijk het werkplan beoordeeld. Een DO is volgens hoofdstuk 4.2 ook een werkplan, maar die wordt niet gezien door de OIV en kan deze niet inhoudelijk beoordelen.	4.2 Basisprincipes: Werkplannen wijzigen in opdrachten. 3.6.2 aangevuld met de opmerking 'bij een GO keurt de OIV ook inhoudelijk de werkplannen.	inhoudelijk
15-4-2021	2	BEI-BHS	Nieuw	Het gebruik van kettingen en (mogelijk) andere afzetmiddelen opnemen in de BEI. Dit wel wordt gedoceerd op de Stipel opleiding, maar staat niets over in de BEI beschreven.	Nieuw	inhoudelijk
15-4-2021	3	BEI-BHS	3.1.1.	Het persoonscertificaat is drie jaar geldig vanaf de dag dat het examen is gehaald. Dit staat haaks op het beleid dat een half jaar van tevoren het examen kan worden gedaan.	vervangen voor: Het persoonscertificaat is drie jaar geldig. Toevoeging 'vanaf de dag dat het examen is gehaald' is komen te vervallen.	inhoudelijk
15-4-2021	4	BEI-BHS	4.5.1	Bedienplan wijzigen in 'bedieningsplan'.	Bedienplan is gewijzigd in 'bedieningsplan'.	tekstueel
15-4-2021	5	Infokaarten		In de informatiekaarten voor de WV onder het item 'aandachtspunten voor jouw veiligheid' de laatste bullit 'Neem bij twijfel altijd contact op met je werkverantwoordelijke MS' vervangen voor 'Neem bij twijfel altijd contact op met je operationeel installatieverantwoordelijke MS'	Neem bij twijfel altijd contact op met je werkverantwoordelijke MS' is vervangen voor 'Neem bij twijfel altijd contact op met je operationeel installatieverantwoordelijke MS'	inhoudelijk
15-4-2021	6	VWI's		Pictogram Helm met gelaatscherm of soortelijk vervangen voor 'Helm met gelaatscherm of soortgelijke'.	Tekst: Helm met gelaatscherm of soortelijk is vervangen voor Helm met gelaatscherm of soortgelijke.	tekstueel
15-4-2021	7	Bijlage	12a	Tekstdeel 'OIV1 en OIV 2 kunnen dezelfde persoon zijn, maar met twee aparte aanwijzingen (van beide netbeheerders één)' laten vervallen.	<del>OIV1 en OIV 2 kunnen dezelfde persoon zijn, maar met twee aparte aanwijzingen (van beide netbeheerders één)</del>	inhoudelijk
15-4-2021	8	Bijlage	2a, 2b	Deze bijlagen laten vervallen t.b.v. consistentie met de BEI-BLS. De inhoud van de bijlagen is ingevoegd in bijlage 3 van 15 april 2020.	De bijlagen komen te vervallen inclusief de verwijzingen.	inhoudelijk
15-4-2021	9	VWI's	E 113-213	VWI E-113-213 aanvullen bij 'Voorbereiding' dat vooraf aan de meting de aanwezigen door de ploegleider moet worden geïnformeerd dat de meting gaat beginnen en wanneer de meting is beëindigd. Dit geeft meer duidelijkheid m.b.t. de communicatie.	Tussen stap 5 en 6 is toevoegd dat de aanwezigen door de ploegleider moeten worden geïnformeerd dat de meting gaat beginnen. Tussen stap 7 en 8 informeerd de ploegleider dat de meting is beëindigd.	inhoudelijk

## WIJZIGINGENLIJST BEI-BHS 15 APRIL 2021

In deze lijst vindt u wijzigingen van de BEI-BHS met de onderliggende bijlagen en VWI's.

release	wijziging	BEI-BHS/ Bijlage/ VWI	artikel	omschrijving	tekstaanpassing	inhoudelijk/ tekstueel?
15-4-2021	10	VWI's	E 113-213	De tekst bij stap 6 'voer de meting of beproeving uit' vervangen voor 'Schakel de meetopstelling in en controleer de instellingen van de meetopstelling' en 'Voer de beproeving/meting uit overeenkomstig het betreffende protocol'.	De tekst bij stap 6 is vervangen voor 'Schakel de meetopstelling in' en 'Controleer de instellingen van de meetopstelling. Voer de beproeving/meting uit overeenkomstig het betreffende protocol'.	inhoudelijk
15-4-2021	11	VWI's	E 113-213	Tekst 'Je wordt geholpen door ...' vervangen voor 'Samen met ...' voor meer uniformiteit in de tekst.	Tekst 'Je wordt geholpen door ...' is vervangen voor 'Samen met ...' voor meer uniformiteit in de tekst.	tekstueel
15-4-2021	12	VWI's	E 113-213	VWI-E-113-213 wordt niet meegenomen dat de meet- en beproevingswerkzaamheden uitgevoerd mogen worden door een leek (bijv. meetspecialistisch bedrijf) met toezicht door minimaal VP.	Aanvulling: DOMEIN TR: -Bij deze werkzaamheden word je door minimaal een VPTR of VPTR-Verbindingen geholpen, <u>eventueel aangevuld met leken</u> . DOMEIN MS: Bij deze werkzaamheden word je door minimaal een VPMS geholpen, <u>eventueel aangevuld met leken</u> .	inhoudelijk
15-4-2021	13	Bijlage	17	Moet deze komen te vervallen? Deze is niet meer uniform met de arbocatalogus - netwerkbedrijven.	Bijlage 17 is komen te vervallen inclusief de verwijzingen.	inhoudelijk
15-4-2021	14	BEI-BHS	8.2.3 en 8.2.5	Bij 8.2.3 en 8.2.5 staat dat de AVP kan daarbij worden geholpen door een VP bij het treffen en opheffen van veiligheidsmaatregelen. In VWI 104-204 staat dat de AVP samen met minimaal een VP de veiligheidsmaatregelen treft of opheft.	8.2.3 [bullit 2]: De AVP voert dit samen met minimaal een VP uit. 8.2.5 [bullit 3]: De AVP voert dit samen met minimaal een VP uit.	tekstueel
15-4-2021	15	VWI's	E 113-213	Pictogram toevoegen werkhandschoen.	De pictogram 'werkhandschoen' is toegevoegd aan VWI E 113-213	inhoudelijk
15-4-2021	16	VWI's	E 113-213	WV-TR stations toevoegen bij opdrachtverstrekking.	Het betreft hier voor de WV-TR stations alleen de kabels van de schakelinstallatie naar de transformatoren of koppelkabels op dezelfde locatie.	inhoudelijk
15-4-2021	17	Bijlage	7	Verwijzing naar bijlage 7 in de BEI-BHS. Deze bijlage staat niet meer op de BEI-VIAG webside, maar ook niet als vervallen op de wijzigingenlijst.	Verwijzingen naar bijlage 7 in de BEI-BHS is komen te vervallen.	inhoudelijk
15-4-2021	18	Bijlage	10,11a,11b, 12a,12b,12c en 12d	Bepaalde handelingen moeten door twee personen worden uitgevoerd. Dit is in bijlage 11a vermeld, maar in de overige bijlagen niet.	De bijlagen 10, 11b, 12a, 12b, 12c en 12d zijn consistent gemaakt met bijlage 11a.	tekstueel
15-4-2021	19	Bijlage	10	In de bijlage onder aan de pagina staat een verwijzing naar E103-E203. moet dit E104-204 zijn?	E 103-203 is geworden E 104-204.	tekstueel

## WIJZIGINGENLIJST BEI-BHS 15 APRIL 2021

In deze lijst vindt u wijzigingen van de BEI-BHS met de onderliggende bijlagen en VWI's.

release	wijziging	BEI-BHS/ Bijlage/ VWI	artikel	omschrijving	tekstaanpassing	inhoudelijk/ tekstueel?
15-4-2021	20	VWI's	E 121-221, E 122 -222, E 130-230, E	Eenduidigheid in de vorm van toezicht. Soms wordt er gesproken van 'ononderbroken' en dan staat er weer 'de gehele' tijd.	de gehele tijd' is vervangen voor 'ononderbroken'.	tekstueel