

15 april 2021



**Informatiekaart WV verbindingen Transport**

Je bent Werkverantwoordelijke Transport verbindingen en opdrachtgever voor alle activiteiten in de verbindingen (kabels en lijnen) in het domein Transport. Je mag in dit domein alle bedieningshandelingen uitvoeren en veiligheidsmaatregelen treffen en opheffen (en beoordelen).

Daarnaast mag je toezichthouden en voer je metingen, selecties, beproevingen en inspecties uit waarbij geen sprake is van (de)montage.

*Let op: Voor activiteiten aan accu's, secundaire en tertiaire LS-installaties in het domein Transport heb je een aparte aanwijzing WV LS Transport nodig.*

**Voor welke VWI's kun je opdracht geven, met welk soort opdracht?**

Staan er meerdere mogelijke soorten opdrachten vermeld in de tabel, zoek dan in de betreffende VWI op in welke gevallen welk soort opdrachten gelden.

**(RO = raamopdracht, DO = directe opdracht, GO = goedgekeurde opdracht)**

| VWI's   | Soort opdracht?   |
|---|---|
| <p><b>Algemeen</b></p> <p>E-204: Bedienen en veiligstellen</p> <p>E-213: HS- en MS-kabels meten en beproeven</p> <p>E-248: Aanbrengen tweede MS-aarding bij twee kabels op één eindsluiting</p>   | <p>DO of GO</p> <p>DO of GO</p> <p>GO</p>               |
| <p><b>Kabels</b></p> <p>E-230: Werkzaamheden aan veiliggestelde HS/MS kabels uitvoeren</p> <p>E-232: HS- en MS-kabels verleggen</p> <p>E-233: Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond in de buurt van een MS of HS net</p> <p>E-234: (Onder toezicht) een HS of MS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen</p> <p>E-239: HS en MS kabels selecteren en knippen</p> | <p>DO</p> <p>DO</p> <p>RO of DO</p> <p>DO</p> <p>GO</p> |
| <p><b>Lijnen</b></p> <p>E-241: Aanvullende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van schilderen, inspecteren of \ het reinigen van masten</p> <p>E-242: Het toezicht op werkzaamheden in de buurt van HS-lijnen</p>  | <p>DO of GO</p> <p>GO</p>                               |

**Aandachtspunten voor jouw veiligheid**

- Als Werkverantwoordelijke mag je werkzaamheden (geen montage of demontage) zonder opdracht uitvoeren.

15 april 2021

- Je hebt de verplichting om meldingen van ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties verder binnen je organisatie te bespreken en eventueel maatregelen treffen.
- Uitvoerenden mogen niet werken zonder raamopdracht of werkplan. Zij moeten zich houden aan de opdracht. Bespreek de opdracht met de uitvoerenden en overtuig je ervan dat zij begrijpen wat het werk inhoudt en welke veiligheidsmaatregelen ze moeten nemen.
- Controleer op de werkplekken regelmatig of de veiligheidsinstructies worden opgevolgd. Grijp in als dat niet voldoende gebeurt.

De regels voor jou en uitvoerenden vind je hieronder kort weergegeven. Leef ze na en zie erop toe dat uitvoerenden dit ook doen.

- Voer een LMRA uit voor de werkzaamheden laat starten. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens het werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houd rekening met de gevaren van elektriciteit, zoals kortsluiting of elektrocutie. Laat daarom nooit in de gevarenzone werken en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden.
- Laat nooit werkzaamheden uitvoeren die je niet veilig vindt. De eigen veiligheid staat altijd voorop.
- Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.
- Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.
- Neem bij twijfel altijd contact op met je operationele installatieverantwoordelijke TR.