



Informatiekaart AVP LS-service

Deze informatiekaart is per 15-04-2025 vervangen door de gezamenlijke informatiekaart AVP, VP, VOP en THP

Met opmerkingen [GG1]: BEI-BLS wijziging 2025-07

Je bent een Allround Vakbekwaam Persoon. Je mag alle activiteiten in de LS distributie uitvoeren (stations en netten), behalve montagewerkzaamheden in netten. Je mag Uitgebreide BedieningsHandelingen (UBH), Standaard BedieningsHandelingen (SBH) en Beperkte BedieningsHandelingen (BBH) uitvoeren. Je zit bijvoorbeeld op de meetwagen, doet metingen of een aantal bovengrondse montages. Ook mag je een WV, AVP, VP of VOP assisteren bij hun activiteiten.

Voor welke VWI's kun je opdracht krijgen?

WV's

Algemeen

E-04: Een LS-netdeel in en uit bedrijf nemen en veiligstellen

Meting en beproeving

E-10: Een LS-kabel meten of beproeven

E-11: Een LS-kabel selecteren

E-12: Kabelzoek-apparaat plaatsen of verwijderen

E-13: Een registrerende meting plaatsen of verwijderen

Werkzaamheden in stations en verdeelkasten

E-24: Een tijdelijke aansluiting op een LS-rek met opzetzekeringen maken of verwijderen

E-25: Een (in)directe kWh-meting op of bij een LS-rek of indirecte kWh-meting bij een aansluiting (de)monteren

E-26: Werken aan of nabij accubatterijen

E-27: Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations of verdeelkasten

E-28: Werken aan besturings-, telecom- of beveiligingsinstallaties

E-29: Werken aan licht- en krachtinstallaties (tertiair)

Deze instructiekaart bevat alleen instructies die door Netbeheer Nederland zijn opgesteld, en dus géén bedrijfsinterne instructies



Informatiekaart AVP LS-service

Werkzaamheden in distributienetten

- E-46: Een LS-kabel verleggen
- E-47: (Onder toezicht) een LS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen
- E-48: Toezicht houden bij het uitvoeren van civiele werkzaamheden in de grond

Werkzaamheden bij OV en aansluitingen

- E-63: Een tijdelijke leiding vanuit een huisaansluiting aanleggen of verwijderen
- E-66: Een zekeringhouder of installatieautomaat onder spanning verwisselen of bijplaatsen in een kunststof aansluitkast
- E-67: Storingen in aansluitkasten $\leq 3 \times 80A$ verhelpen
- E-68: De bedrading in een aansluiting $\leq 3 \times 80A$ vervangen
- E-69: Een direct aangesloten kWh-meting plaatsen of verwisselen bij aansluitingen $\leq 3 \times 80A$

Specials

- E-90: Een tijdelijke aftakvoeding bij stations of verdeelkasten aanbrengen of verwijderen
- E-93: Voorlokalisatie van storingsplaats in OV- en tariefaders door sectioneren
- E-94: Een kWh-meter controleren (tijken)
- E-95: Zekeringen vervangen



Informatiekaart AVP LS-service

Aandachtspunten voor jouw veiligheid

- Werk nooit zonder raamopdracht of werkplan. Hou je ook aan die opdracht.
- Voer een LMRA uit voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houd rekening met de gevaren van elektriciteit, zoals kortsluiting of elektrocutie. Werk daarom nooit in de gevarezone en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden.
- Voer nooit werkzaamheden uit die je niet veilig vindt. Je eigen veiligheid staat altijd voorop.
- Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.
- Meld ongevallen, bijna ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je werkverantwoordelijke en je leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.
- Neem bij twijfel altijd contact op met je werkverantwoordelijke.