



## Informatiekaart THP LS

Deze informatiekaart is per 15-04-2025 vervangen door de gezamenlijke informatiekaart AVP, VP, VOP en THP

Met opmerkingen [GG1]: BEI-BLS wijziging 2025-07

Je bent een ToegangHebbendPersoon laagspanning. Je mag in het domein "Distributie Laagspanning" laagspanningsruimten en laagspanningsterreinen openen en betreden. Je mag enkele niet-elektrotechnische werkzaamheden buiten de gevarenzone uitvoeren. En als een ander dat werk voor jou doet, mag je toezicht op die ander houden. In de VWI staat wat je precies mag doen.

Voor welke VWI's kun je opdracht krijgen?

VWI's

Werkzaamheden in stations en verdeelkasten

E-27: Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations en verdeelkasten

### Aandachtspunten voor jouw veiligheid

- Werk nooit zonder raamopdracht of werkplan. Hou je ook aan die opdracht.
- Voer een LMRA uit voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houd rekening met de gevaren van elektriciteit, zoals kortsluiting of elektrocutie. Werk daarom nooit in de gevarenzone en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden.
- Voer nooit werkzaamheden uit die je niet veilig vindt. Je eigen veiligheid staat altijd voorop.
- Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.
- Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je werkverantwoordelijke en je leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.
- Neem bij twijfel altijd contact op met je werkverantwoordelijke.

Deze instructiekaart bevat alleen instructies die door Netbeheer Nederland zijn opgesteld, en dus géén bedrijfsinterne instructies