


Vlekkenkaart RAVO-G
Conform BEI BLS, artikel 2.4.9

N.V. RENDO
Postbus 18
7940 AA Meppel
Setheweg 1
7942 LA Meppel
Telefoon (0522) 856 400
E-mail netwerken@rendo.nl
Internet www.rendonetwerken.nl

In het verzorgingsgebied van RENDO zijn geen gebieden waar structureel RAVO-G kabels in een slechte staat zijn aangetroffen. In onderstaande afbeelding is ons gebied dan ook groen gemarkeerd. Gebieden met RAVO-G kabel(s) van structureel slechte kwaliteit zijn rood gemarkeerd.



Bovenstaande vlekkenkaart geeft een indicatie voor de technische staat van de RAVO-G laagspanningskabel (incl. OVL). Lokaal kan de staat van de kabel afwijken van de kleur zoals aangegeven op de vlekkenkaart.

Als lokaal vastgesteld wordt dat de RAVO-G LS (incl. OVL) kabel aan de drie voorwaarden (zoals ook in de VWI wordt genoemd) voldoet:

- De aardschermraden zijn
 1. Niet beschadigd én
 2. Niet roestig én
 3. Niet in de gordelisolatie zijn getrokken.

Als aan bovenstaande punten wordt voldaan, dan wordt de RAVO-G kabel als in technische goede staat verondersteld.

Ongeacht de staat van de RAVO-G kabel moet er altijd volgens de VWI worden gewerkt.

Bank: ABN AMRO 62.11.57.023
Btw: NL861969674B01

IBAN: NL33 ABNA 0621 1570 23
KVK Meppel: 81174853

BIC: ABNANL2A

N.V. RENDO is onderdeel van N.V. RENDO Holding