

WIJZIGINGENLIJST BEI-BLS 15 APRIL 2025 (versie 2024-11-21a)

In deze lijst vindt u wijzigingen van de BEI-BLS met de onderliggende bijlagen en VWI's.

wijziging	BEI-BLS/ Bijlage/ VWI		omschrijving	tekstaanpassing	inhoudelijk/ tekstueel?
1	BEI-BLS	Algemeen	Harmonisatie BEI/VIAG	De BEI-BLS, BEI-BHS en VIAG met VWI's Informatiekaarten en bijlagen worden zoveel als mogelijk geuniformeerd.	inhoudelijk/ tekstueel
2	BEI-BLS	Algemeen	In de regelgeving staat niet dat de VWI's ook mogen worden gebruikt als er spanningsloos gewerkt wordt.	Er wordt een passage opgenomen dat de structuur en delen uit de VWI ook mogen worden gebruikt als er spanningsloos gewerkt wordt.	tekstueel
3	BEI-BLS	Artikel 3.4	Er zijn verschillende interpretaties over de invulling 'medewerker in opleiding'.	Het artikel wordt vereenvoudigd en verduidelijkt met o.a. zelfstandig werken, één of meer werkplekbegeleiders en minimale aanwijzing.	tekstueel
4	BEI-BLS	Artikel 4.6.2/ Artikel 4.7.2	De span of control van een WV is niet beschreven en leidt in de praktijk tot onaanvaardbare situaties.	In algemene termen wordt de span of control ingekaderd om onaanvaardbare situaties te voorkomen.	inhoudelijk
5	BEI-BLS	Artikel 4.9	Er zijn geen voorschriften opgenomen wanneer foto- en beeldmateriaal mag worden gemaakt.	Het gebruik van foto- en beeldmateriaal zal om veiligheidsredenen worden beperkt waarbij er een balans blijft tussen gebruik voor werkzaamheden en openbaar gebruik.	inhoudelijk
6	BEI-BLS	Bijlage 12	De afkortingen zijn ook al in de BLS beschreven.	De bijlage komt te vervallen.	tekstueel
7	BEI-BLS	Infokaarten	Door de vele infokaarten is er geen goed overzicht meer.	De informatiekaarten worden geclusterd voor uitvoerenden en WV'ers. Daarmee komt er weer een centraal beter beheersbaar overzicht.	tekstueel
8	VWI's	Algemeen	Het gebruik van de woorden diameter en doorsnede wordt door elkaar gehaald in de documenten daar waar het dwarsoppervlak van een ader wordt bedoeld.	Daar waar het dwarsoppervlak van een ader wordt bedoeld zal de tekst worden gewijzigd in diameter.	tekstueel
9	VWI	E-04	Niet beschreven is wie meldt dat de werkplek ontruimd/verlaten is bij het weer inschakelen van de verbinding.	Of de werkplek ontruimd/verlaten is, is voorbehouden aan de ploegleider van iedere werkplek afzonderlijk.	inhoudelijk
10	VWI	E-11	Niet goed is beschreven of in stap E alle stappen A t/m D moeten zijn doorlopen of dat het gaat om één of meer van de stappen A t/m D.	In stap E wordt de tekst 'stap A t/m D' gewijzigd in '..... of de stappen 2A t/m 2D volgens de stappen in de bijlage'	tekstueel

WIJZIGINGENLIJST BEI-BLS 15 APRIL 2025 (versie 2024-11-21a)

In deze lijst vindt u wijzigingen van de BEI-BLS met de onderliggende bijlagen en VWI's.

wijziging	BEI-BLS/ Bijlage/ VWI		omschrijving	tekstaanpassing	inhoudelijk/ tekstueel?
11	VWI	E-11	Bij selecteren wordt het knippen beschreven maar is het niet duidelijk waarmee moet worden geknipt.	knip' wordt in dit kader vervangen door 'veiligheidsknip'.	tekstueel
12	VWI's	E-12	Zou een VPLS-meterkast dit ook mogen uitvoeren?	De VPLS-meterkast wordt toegevoegd bij het 'lokaliseren zonder aansluiten van meetapparatuur'.	inhoudelijk
13	VWI's	E-29	De VWI maakt het mogelijk dat bijvoorbeeld een volledige licht- en krachtverdeler wordt vervangen met een raamopdracht. Dit wordt als te ingrijpend ervaren.	Er zal een onderscheid worden aangebracht in het type opdracht tussen storingen, uitbreidingen en onderhoud.	inhoudelijk
14	VWI's	E-42	Onder deze VWI zou nu ook een huisaansluiting of grootverbruikaansluiting kunnen worden gemaakt. Dit beperken tot netaftakkers. Rekening houden hoe met aansluiten grootverbruikers om te gaan.	De VWI wordt beperkt tot aftakkers voor netten en voor aansluitingen groter dan 3*80 ampère (grootverbruikers).	inhoudelijk
15	VWI's	E-48	Het wordt niet als duidelijk ervaren voor wie de VWI bedoeld is.	Er wordt verduidelijkt voor wie de VWI bedoeld is.	tekstueel
16	VWI's	E-60	In veel VWI's is 'het controleren of iets onder spanning staat' vervangen door 'stel door meting vast of iets onder spanning staat. Deze VWI is niet hierop aangepast.	De tekst wordt aangepast naar 'stel door meting vast of het object aan de buitenkant onder spanning staat'.	tekstueel