

## Grondafsluiters en appendages in HD- en LD-netten veilig controleren

versie 15-04-2025<sup>4</sup>

---

### Opdracht en aanwijzing

#### **HD-netten**

Je krijgt de opdracht van een WV G-netten of WV G-distributie, via een werkplan of raamopdracht.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet minimaal een VOP zijn.

#### **LD-netten**

Je krijgt de opdracht van een WV G-LD netten of WV G-netten of WV G-distributie, via een werkplan of raamopdracht.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet minimaal een VOP zijn.

### Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VIAG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Ongecontroleerde gasuitstroming.

Maatregel: Ventileer de werkplek. Blijf de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de WV.

Risico: Infectiegevaar op onhygiënische plaatsen of door ongedierte.

Maatregel: Gebruik handschoenen en werkkleding.

### Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

## Grondafsluiters en appendages in HD- en LD-netten veilig controleren

versie 15-04-2025<sup>4</sup>

### Persoonlijke beschermingsmiddelen



Antistatische en  
vlamvertragende  
werkkleding



Werkhandschoenen



Bij werkzaamheden langs  
de weg: reflecterende  
kleding

### Veiligheidsmiddelen



Gassignaleringsapparatuur  
met akoestisch en optisch  
signaal



Gasdetectiemeter

### Werkwijze

#### Vorbereiding

**Stap 1** Voor en tijdens de werkzaamheden moet ook aan onderstaande voorwaarden worden voldaan:

- Zorg dat je het type afsluiter kent en dat je weet wat de maximale spindelverdraaiing is.
- Laat de afsluitersleutel nooit achter op of bij een afsluiter.

#### Uitvoering

- Stap 2**
- Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.
  - Tref de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.
  - Controleer de grondafsluiter en/of appendage.

## Grondafsluiters en appendages in HD- en LD-netten veilig controleren

versie 15-04-2025<sup>4</sup>

- 
- Controleer of de tekening klopt met wat je hebt aangetroffen?
  - Voer, als dat nodig is, onderhoud uit aan straatpot, merkpaal en dergelijke.
  - Controleer, als je klaar bent, de afsluiter en/of appendage op lekken. Gebruik een detectiemeter.
  - Hef de veiligheidsmaatregelen op die je hebt genomen.

### ***Beëindiging***

---

**Stap 3** Meld je werk gereed volgens de geldende bedrijfsafspraken.: