

Grondafsluiters veilig bedienen in HD- en LD-netten en aansluitleidingen

versie 15-04-2025⁴

Opdracht en aanwijzing

Afsluiters bedienen in HD-netten

Je krijgt de opdracht van een WV ^{G-netten} of WV ^{G-distributie}, via een bedieningsplan.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een AVP ^{G-netten} of AVP ^{G-stations} of AVP ^{G-distributie} zijn om deze grondafsluiters te sluiten.

Je moet een AVP ^{G-netten} of AVP ^{G-distributie} zijn om grondafsluiters in HD-netten te openen.

Afsluiters bedienen in HD-aansluitleidingen

Je krijgt de opdracht van een WV ^{G-netten} of WV ^{G-distributie}, via een bedieningsplan of raamopdracht.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht. Je moet een AVP ^{G-netten} of AVP ^{G-stations} of AVP ^{G-distributie} zijn om deze grondafsluiters te bedienen.

Scheidingsafsluiters voor gasreducerstations gasdrukregel- en meetstation bedienen

Je krijgt de opdracht van een WV ^{G-distributie} via een bedieningsplan of raamopdracht.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een AVP ^{G-netten} of AVP ^{G-stations} of AVP ^{G-distributie} zijn om deze grondafsluiters te sluiten.

Je moet een AVP ^{G-stations} of AVP ^{G-distributie} zijn om deze grondafsluiters te openen.

Afsluiters bedienen in LD-netten

Je krijgt de opdracht van een WV ^{G-LD netten} of WV ^{G-netten} of WV ^{G-distributie}, via een bedieningsplan.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een AVP ^{G-LD netten} of AVP ^{G-netten} of AVP ^{G-distributie} zijn om deze grondafsluiters te bedienen.

Afsluiters bedienen in bestaande LD-aansluitleidingen

Je krijgt de opdracht van een WV ^{G-meterkast} of WV ^{G-LD netten} of WV ^{G-netten} of WV ^{G-distributie}, via een bedieningsplan of raamopdracht.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een VP ^{G-meterkast} of VP ^{G-LD} of AVP ^{G-LD netten} of AVP ^{G-netten} of AVP ^{G-distributie} zijn om deze grondafsluiters te bedienen.

Grondafsluiters veilig bedienen in HD- en LD-netten en aansluitleidingen

versie 15-04-2025⁴

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VIAG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in de VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Ongecontroleerde uitstroming van gas.

Maatregel: Ventileer de werkplek. Blijf de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de WV.

Grondafsluiters veilig bedienen in HD- en LD-netten en aansluitleidingen

versie 15-04-2025⁴

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Antistatische en
vlamvertragende
werkkleding



Bij werkzaamheden langs
de weg: reflecterende
kleding

Veiligheidsmiddelen



Gassignaleringsapparatuur
met akoestisch en optisch
signaal



Gasdetectieapparatuur

Werkwijze

Vorbereiding

Stap 1 Voor en tijdens de werkzaamheden moet ook aan onderstaande voorwaarden worden voldaan:

- Controleer of er een bedieningsplan is, behalve:
 - bij aansluitleidingen is een bedieningsplan niet nodig.
 - voor het bedienen van scheidingsafsluiters van hogedruk afleverstations en hogedruk huisaansluitsets is ook geen bedieningsplan nodig.
- Controleer welke type afsluiter (kogel, schuif, plug, vlinderklep enz.) je gaat bedienen.
- Laat de afsluitersleutel nooit achter op of bij een afsluiter.

Grondafsluiters veilig bedienen in HD- en LD-netten en aansluitleidingen

versie 15-04-2025⁴

Uitvoering

Stap 2

- Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.
- Tref de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.
- Vraag bij het meldpunt toestemming om de afsluiter te bedienen.
- Bedien de afsluiter.
- Controleer na bediening met een gasdetectiemeter op lekken.
- Controleer of het doel van de bedieningshandeling bereikt is.
- Hef de veiligheidsmaatregelen op die je hebt genomen.

Beëindiging

Stap 3

Meld je werk gereed volgens de geldende bedrijfsafspraken.