

## Grondafsluiters veilig bedienen in HD- en LD-netten en aansluitleidingen

versie 15-04-2025

---

### Opdracht en aanwijzing

#### Afsluiters bedienen in HD-netten

Je krijgt de opdracht van een WV <sub>G-netten</sub> of WV <sub>G-distributie</sub>, via een bedieningsplan.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een AVP <sub>G-netten</sub> of AVP <sub>G-stations</sub> of AVP <sub>G-distributie</sub> zijn om deze grondafsluiters te sluiten.

Je moet een AVP <sub>G-netten</sub> of AVP <sub>G-distributie</sub> zijn om grondafsluiters in HD-netten te openen.

#### Afsluiters bedienen in HD-aansluitleidingen

Je krijgt de opdracht van een WV <sub>G-netten</sub> of WV <sub>G-distributie</sub>, via een bedieningsplan of raamopdracht.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht. Je moet een AVP <sub>G-netten</sub> of AVP <sub>G-stations</sub> of AVP <sub>G-distributie</sub> zijn om deze grondafsluiters te bedienen.

#### Scheidingsafsluiters voor gasdrukregel- en meetstation bedienen

Je krijgt de opdracht van een WV <sub>G-distributie</sub> via een bedieningsplan of raamopdracht.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een AVP <sub>G-netten</sub> of AVP <sub>G-stations</sub> of AVP <sub>G-distributie</sub> zijn om deze grondafsluiters te sluiten.

Je moet een AVP <sub>G-stations</sub> of AVP <sub>G-distributie</sub> zijn om deze grondafsluiters te openen.

#### Afsluiters bedienen in LD-netten

Je krijgt de opdracht van een WV <sub>G-LD netten</sub> of WV <sub>G-netten</sub> of WV <sub>G-distributie</sub>, via een bedieningsplan.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een AVP <sub>G-LD netten</sub> of AVP <sub>G-netten</sub> of AVP <sub>G-distributie</sub> zijn om deze grondafsluiters te bedienen.

#### Afsluiters bedienen in LD-aansluitleidingen

Je krijgt de opdracht van een WV <sub>G-meterkast</sub> of WV <sub>G-LD netten</sub> of WV <sub>G-netten</sub> of WV <sub>G-distributie</sub>, via een bedieningsplan of raamopdracht.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een VP <sub>G-meterkast</sub> of VP <sub>G-LD</sub> of AVP <sub>G-LD netten</sub> of AVP <sub>G-netten</sub> of AVP <sub>G-distributie</sub> zijn om deze grondafsluiters te bedienen.

### Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VIAG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in de VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Ongecontroleerde uitstroming van gas.

Maatregel: Ventileer de werkplek. Blijf de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de WV.

## Grondafsluiters veilig bedienen in HD- en LD-netten en aansluitleidingen

versie 15-04-2025

### Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen



Antistatische en  
vlamvertragende  
werkkleding



Bij werkzaamheden  
langs de weg:  
reflecterende kleding

#### Veiligheidsmiddelen



Gassignaleringsapparatuur  
met akoestisch en optisch  
signaal



Gasdetectieapparatuur

### Werkwijze

#### Vorbereiding

**Stap 1** Voor en tijdens de werkzaamheden moet ook aan onderstaande voorwaarden worden voldaan:

- Controleer of er een bedieningsplan is, behalve:
  - bij aansluitleidingen is een bedieningsplan niet nodig.
  - voor het bedienen van scheidingsafsluiters van hogedruk afleverstations en hogedruk huisaansluitsets is ook geen bedieningsplan nodig.
- Controleer welke type afsluiter (kogel, schuif, plug, vlinderklep enz.) je gaat bedienen.
- Laat de afsluitersleutel nooit achter op of bij een afsluiter.

#### Uitvoering

- Stap 2**
- Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.
  - Tref de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.
  - Vraag bij het meldpunt toestemming om de afsluiter te bedienen.
  - Bedien de afsluiter.
  - Controleer na bediening met een gasdetectiemeter op lekken.
  - Controleer of het doel van de bedieningshandeling bereikt is.
  - Hef de veiligheidsmaatregelen op die je hebt genomen.

#### Beëindiging

**Stap 3** Meld je werk gereed volgens de geldende bedrijfsafspraken.