

Transitie VIAG 2026

De wijzigingen t.o.v. 15 april 2025

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	1
Omschrijving	THP lijkt toezicht te mogen houden volgens artikel 4.8. Volgens de aanwijzing niet.
VIAG	VIAG artikel 3.7 en 4.8
Tekstaanpassing	3.7 “daarvoor” toegevoegd 4.8 Onafgebroken vervangen voor ononderbroken THP verwijderd uit toezicht
Inhoudelijk / Tekstueel	Tekstueel
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	2
Omschrijving	Welke werkkleding moet er gedragen worden bij niet VIAG gerelateerde werkzaamheden.
VIAG	VIAG artikel 4.14.2
Tekstaanpassing	Tekst toegevoegd: "Waar de VIAG niet voorziet in een beschrijving voor werkkleding moet deze minimaal voldoen aan de Arbowetgeving passend bij de uit te voeren werkzaamheden."
Inhoudelijk / Tekstueel	Tekstueel
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	3
Omschrijving	Bij activiteiten waarbij vrije gasuitstroming verwacht mag worden moeten mogelijke ontstekingsbronnen zoveel mogelijk worden verwijderd of uitgeschakeld. Hieraan wordt toegevoegd dat dit bepaalde apparatuur wel kan worden gebruikt als deze ATEX gecertificeerd zijn.
VIAG	VIAG artikel 6.8
Tekstaanpassing	Toevoeging: "Tenzij deze ATEX gecertificeerd zijn."
Inhoudelijk / Tekstueel	Inhoudelijk
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	4
Omschrijving	Er zijn meerdere aanvullende selectiemethoden om te controleren of er een kabel door de leiding loopt. Een metaaldetector is daar één van en dat is dan een hulpmiddel en geen veiligheidsmiddel
VIAG	VWI G-01 Gasleidingen selecteren om veilig gastechnische werkzaamheden te kunnen uitvoeren
Tekstaanpassing	- Maatregel aangepast naar “meerdere selectie methodes om vlamboog te voorkomen”. - (Hand)metaaldetector verwijderd uit veiligheidsmiddelen
Inhoudelijk / Tekstueel	Tekstueel en Inhoudelijk
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	5
Omschrijving	Naar aanleiding van: KIWA Memo interpretatie NEN7244-7 i.r.t. VWI's en VIAG. De bewaartermijnen voor beproevingsrapporten staan beschreven in de NEN 7244-7, dit is geen VIAG aangelegenheid.
VIAG	VWI G-07 en G-23
Tekstaanpassing	Tekst: "Bewaar het beproevingsrapport en het eventuele registratieformulier minimaal drie maanden." verwijderd.
Inhoudelijk / Tekstueel	Inhoudelijk
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	6
Omschrijving	Naar aanleiding van: KIWA Memo interpretatie NEN7244-7 i.r.t. VWI's en VIAG. In de NEN7244-7 is “afsoppen” onder bepaalde voorwaarden toegestaan. De VWI G-07 is hierop aangepast.
VIAG	VWI G-07/G-12/G-23
Tekstaanpassing	- Stap 2C bijgevoegd in VWI G-07 voor visuele controle - Verwijzing opgenomen in VWI G-12 en VWI G-23 naar VWI G-07
Inhoudelijk / Tekstueel	Inhoudelijk
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen behalve THP en BD

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	7
Omschrijving	Naar aanleiding van: KIWA Memo interpretatie NEN7244-7 i.r.t. VWI's en VIAG. Documenten op elkaar aangepast.
VIAG	VWI G-07/G-12/G-23
Tekstaanpassing	Tekst: "Let op! Door problemen bij de praktische invulling van de nieuwe NEN 7244-7 sluit de werkwijze zoals die in deze VWI wordt beschreven niet aan bij de actuele norm" verwijderd
Inhoudelijk / Tekstueel	Tekstueel
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen behalve THP en BD

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	8
Omschrijving	- In de optiek van uitstromingsvrij werken en methaan emissie wordt de puntafzuiging alleen nog toegestaan in het geval van storingen. - Het toestaan/toepassen van puntafzuiging verschilt per netbeheerder.
VIAG	VWI G-10 LD-meteropstellingen, inclusief hoofdkranen, veilig repareren en onderhouden.
Tekstaanpassing	- Puntafzuiging uit stap 2 verwijderd. - Let op! “In geval van een storing mag je onder een mondelinge opdracht van de WV, conform bedrijfsinstructie, puntafzuiging toepassen.” toegevoegd.
Inhoudelijk / Tekstueel	Inhoudelijk
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen behalve THP en BD

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	9
Omschrijving	Meteropstellingen >G25 in de LD ($\leq 200\text{mbar}$); Valt niet onder G52 aangezien dit geen gastechnische bedrijfsruimte is. Dus onder de G10.
VIAG	VWI G-10 LD-meteropstellingen, inclusief hoofdkranen, veilig repareren en onderhouden
Tekstaanpassing	- Meteropstellingen >G-25 in de VWI G-10 verwerkt - Stap 3A en 3A toegevoegd
Inhoudelijk / Tekstueel	Inhoudelijk
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen behalve THP en BD

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	10
Omschrijving	De aanbeveling voor de termijn voor bovengrondse lekdetectie staat beschreven in de NEN 7244-7, dit is geen VIAG aangelegenheid.
VIAG	VWI G-12 en G-23
Tekstaanpassing	Tekst: "Als de dichtheidsbeproeving klaar is en de leiding is in bedrijf genomen, dan moet er binnen 3 maanden een bovengrondse lekdetectie worden uitgevoerd"
Inhoudelijk / Tekstueel	Inhoudelijk
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen behalve THP en BD

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	11
Omschrijving	De gasdetectiemeter is een veiligheidsmiddel en de gasconcentratiemeter is gereedschap.
VIAG	VWI: G-14 G-16 G-42 G-43 G-51 G-52 G-53 G-54
Tekstaanpassing	- Gasdetectie toegevoegd of verwijderd als veiligheidsmiddel. - Gasconcentratiemeter verwijderd als veiligheidsmiddel.
Inhoudelijk / Tekstueel	Tekstueel en inhoudelijk
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen behalve BD

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	12
Omschrijving	Uit veiligheidsoverwegingen is de toekomstvisie “veilig werken zonder gasuitstroming”. Het toepassen van VWI G-16 moet worden beperkt tot alleen dringende noodzaak. De dringende noodzaak hiervan verschilt per netbeheerder.
VIAG	VWI G-16 Veilig werken aan bestaande gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (met gasuitstroming).
Tekstaanpassing	Dringende noodzaak processchema's toegevoegd en tekstueel geïntroduceerd.
Inhoudelijk / Tekstueel	Inhoudelijk
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen behalve THP en BD

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	13
Omschrijving	Uit veiligheidsoverwegingen is de toekomstvisie “veilig werken zonder gasuitstroming”. Het toepassen van VWI G-16 moet worden beperkt tot alleen dringende noodzaak. Regelmatig toezicht door WV noodzakelijk.
VIAG	VWI G-16 Veilig werken aan bestaande gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (met gasuitstroming).
Tekstaanpassing	Toezicht door WV toegevoegd in VWI. Richtlijn hierbij is in minimaal 10% van het aantal situaties waarbij volgens deze VWI wordt gewerkt.
Inhoudelijk / Tekstueel	Inhoudelijk
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen behalve THP en BD

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	14
Omschrijving	Uit veiligheidsoverwegingen is de toekomstvisie “veilig werken zonder gasuitstroming”. Het toepassen van VWI G-16 moet worden beperkt tot alleen dringende noodzaak. - Obstakels in werkput beschreven. - De aanboring wordt vanuit het Kiwa rapport niet veilig geacht voor 50 mm.
VIAG	VWI G-16 Veilig werken aan bestaande gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (met gasuitstroming).
Tekstaanpassing	- Tekst toegevoegd “In de werkput mogen geen obstakels aanwezig zijn waardoor het uitstromende gas zich kan ophopen c.q. niet weg kan ventileren. De uitstroomopening moet zodanig in de werkput gelegen zijn dat rondom ventilatie kan plaatsvinden”. - Diameter aanboring verkleind naar ≤ 25. Dit is niet altijd vooraf bekend. Als praktijkinvulling moet worden aangehouden dat het opzetstuk of aansluitstuk maximaal 1 1/2 “ mag zijn.
Inhoudelijk / Tekstueel	Inhoudelijk
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen behalve THP en BD

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	15
Omschrijving	Uit veiligheidsoverwegingen is de toekomstvisie “veilig werken zonder gasuitstroming”. Het toepassen van VWI G-16 moet worden beperkt tot alleen dringende noodzaak. - Verstikking door zuurstof tekort in de werkput komt nadrukkelijker naar voren. - Toezicht door VOP specificeren.
VIAG	VWI G-16 Veilig werken aan bestaande gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (met gasuitstroming).
Tekstaanpassing	- Verstikking en toezicht door VOP beter beschreven. - Diverse tekstaanpassingen, VWI G-16 in geheel doornemen.
Inhoudelijk / Tekstueel	Inhoudelijk
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen behalve BD

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	16
Omschrijving	Naar aanleiding van KIWA Memo interpretatie NEN7244-7 i.r.t. VWI's en VIAG. -NEN commissie heeft besloten dat het afzepen van leidingen bij methode “gas meenemen” niet is toegestaan maar moeten worden beschouwd als nieuwe aanleg. -Visuele controle van meteropstelling mag maar dan volgens de VWI G-07. Deze tekst is opgenomen in de VWI G-23.
VIAG	VWI G-23 HD- en LD-leidingen en HD-aansluitleidingen Veilig beproeven op dichtheid.
Tekstaanpassing	- Saneringsmethode “gas meenemen” verwijderd. - Visuele controle volgens VWI G-07 toegevoegd voor meteropstellingen waarbij de binneninstallatie niet tegelijk beproefd wordt. - Harmoniseren naam “lekdetectievloeistof”.
Inhoudelijk / Tekstueel	Inhoudelijk en Tekstueel.
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen behalve THP en BD

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	17
Omschrijving	Noodplan tekst is niet uniform in de verschillende VWI's.
VIAG	VWI G-25/G-28/G-29
Tekstaanpassing	Tekst in VWI's geüniformeerd naar: Controleer of er in het werkplan een noodplan zit. Hierin staan de uitwijkmogelijkheden beschreven, welke bij onverwachte gebeurtenissen, genomen kunnen worden om de werklocatie veilig te stellen.
Inhoudelijk / Tekstueel	Tekstueel
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen behalve THP en BD

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	18
Omschrijving	De VWI G-31 beschrijft ook het repareren van bekleding, maar dit wordt niet duidelijk weergegeven in de titel.
VIAG	VWI G-31 Bekleding van HD- en LD-leidingen veilig controleren.
Tekstaanpassing	Titel aangepast > VWI G-31 Bekleding van HD- en LD-leidingen veilig controleren en repareren.
Inhoudelijk / Tekstueel	Tekstueel
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen

VIAG wijziging

Wijzigingsnummer	19
Omschrijving	Het toezicht houden bij personen zonder een geldige VIAG-aanwijzing wordt beter beschreven in de G-50.
VIAG	VWI G-50 Niet-gastechnische en andere werkzaamheden veilig uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten.
Tekstaanpassing	Bij werkzaamheden door medewerkers zonder VIAG aanwijzing buiten de gasruimte: - Houdt minimaal een VOP ononderbroken toezicht bij open vuur of de kans op open vuur. - Houdt minimaal een VOP regelmatig toezicht bij bouwkundige werkzaamheden waarbij vonkvorming of de kans op vonkvorming optreed. - Bij werkzaamheden door medewerkers zonder VIAG-aanwijzingen buiten de gasruimte, maar wel binnen de hekwerken, houdt minimaal een VOP regelmatig toezicht.
Inhoudelijk / Tekstueel	Inhoudelijk
Bestemd voor:	Alle aanwijzingen behalve BD