

WUZIGINGENLIJST BEI-BLS 15 APRIL 2026 (versie 2025-12-01a)

In deze lijst vindt u wijzigingen van de BEI-BLS met de onderliggende bijlagen, VWI's en informatiekaarten.

wijz	BEI-BLS/ Bijlage/ VWI		omschrijving	tekstaanpassing	inhoudelijk/ tekstueel?
1	BEI-BLS	Algemeen	Harmonisatie BEI/VIAG	De BEI-BLS, BEI-BHS en VIAG met VWI's, informatiekaarten en bijlagen worden zoveel als mogelijk geüniformeerd.	inhoudelijk/ tekstueel
2	BEI-BLS	Algemeen	Onder welke voorwaarden mogen sieraden (ringen, kettingen e.d.) worden gedragen.	Het gebruik van sieraden zal worden beschreven.	tekstueel
3	BEI-BLS	Artikel 2.2.3.	Het is niet duidelijk of de directies van de (onder)aannemers hier ook onder vallen.	Alle directies vallen hieronder. Dit zal worden verduidelijkt.	tekstueel
4	BEI-BLS	Artikel 3.4	Mogen ook andere VOP-aanwijzingen naast de VOPLS_distributie worden gebruikt?	Alle VOP aanwijzingen mogen als minimale aanwijzing worden gebruikt. Dit zal worden aangepast.	inhoudelijk
5	BEI-BLS	Artikel 3.6.8	VOPLS-assistent mag BBH's uitvoeren. De BEI-BLS beschrijft niet of dat ook geldt voor de schakelaars bij de OV ontsteekpunten.	Een VOPLS-assistent mag ook de centrale OV schakelpunten bedienen. Dit zal worden verduidelijkt.	Tekstueel
6	BEI-BLS	Bijlage 2	Opleidingen BD, OIV, IV harmoniseren en heroverwegen	De opleidingen worden geüniformeerd en naast HBO-E worden ook andere HBO opleidingen aangevuld met MBO-E toegelaten.	inhoudelijk
7	BEI-BLS	Bijlage 2	De term 'vakbekwaamheid' is vervallen en vervangen door 'ervaringseisen'.	Vakbekwaamheidseisen' wordt vervangen door 'ervaringseisen'.	tekstueel
8	BEI-BLS	Bijlage 3a Bijlage 3c	Gereedmelden bedieningshandelingen na start BP staat wel in VWI E-04 maar niet bij processchema DO en GO.	Gereedmelden wordt toegevoegd aan de processchema's DO en GO.	tekstueel
9	VWI's	Algemeen	De werkwijzen zijn de laatste jaren gewijzigd, maar de VWI's zijn hierop niet aangepast. Ook met andere aanwijzingen of meer/minder mensen zouden de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.	Bij alle VWI's zal de deelname worden heroverwogen.	inhoudelijk
10	VWI's	Algemeen	Heroverweeg de term 'diameter' door 'doorsnede' te vervangen.	In 2026 zal de term geleiderdoorsnede worden gebruikt.	tekstueel
11	VWI	E-10	Openbare verlichting zou ook met een RO kunnen. Want de afzekering is lager en er is geen sprake van onder spanning komen door sluiting met de hoofdadars van een hoofdkabel .	Storingen herstellen in een volledig separaat OV-net mag met een RO als deze niet elders met combikabels is gekoppeld.	inhoudelijk
12	VWI	E-11	Kabels 'op eind' kunnen ook worden geselecteerd door schakelen per fase.	De optie 'schakelen per fase' wordt aan de VWI toegevoegd.	inhoudelijk
13	VWI	E-20	Er is niet volledig duidelijk wat wordt bedoeld met de stappen 2A en 2B.	De stappen 2A en 2B worden verduidelijkt.	tekstueel
14	VWI	E-22, E-23, E-40, E-41, E-42	Er wordt steeds vaker spanningsloos gewerkt. Er is vraag naar VWI's voor spanningsloos werken.	Aan de bundel met VWI's zullen spanningsloze varianten worden toegevoegd.	inhoudelijk
15	VWI	E-26	Een DO voor het vervangen van kleine batterijen is teveel van het goede.	Alle activiteiten worden RO en melden en afmelden bij impact op de bedrijfsvoering wordt toegevoegd.	inhoudelijk
16	VWI	E-40, E-41, E-42	Door meting aantonen dat de beoogde nul ook echte de nul is, is bij spanningsloze kabels lastig. Zeker als er weinig verschil is door aangesloten belastingen.	Er wordt een nieuwe meetmethode ingevoerd met een LS-uitkleurset voor het bepalen van de 'nul'.	inhoudelijk
17	VWI	E-48	Verduidelijken waar de VWI voor bedoeld is en met welk type toezicht.	De VWI wordt verduidelijkt.	tekstueel
18	VWI	E-62	Kunststof aansluitkabel (de) monteren en/of invoeren' staat er twee keer in.	De dubbele passage wordt verwijderd.	tekstueel