



Informatiekaart WV G-LD netten

Je bent WerkVerantwoordelijke en opdrachtgever voor alle activiteiten in lage druk-gasnetten.
Je mag alle afsluiters in LD-netten en aansluitleidingen bedienen.

Voor welke VWI's kun je opdracht geven, met welk soort opdracht?

Staan er meerdere mogelijke soorten opdrachten vermeld in de tabel, zoek dan in de betreffende VWI op in welke gevallen welk soort opdrachten gelden. (RO = raamopdracht, DO = directe opdracht, GO = goedgekeurde opdracht)

VWI's	Soort Opdracht?
Werkzaamheden in meterkasten	
G-06: Gasmeters ≤ G25 veilig plaatsen, verwisselen of verwijderen	RO
G-07: Binneninstallaties en meteropstellingen ≤ G25 veilig beproeven op dichtheid	RO
G-08: Binneninstallaties ≤ G25 veilig ontluchten	RO
G-09: Gasmeters HD of > G25 LD veilig plaatsen, verwisselen of verwijderen	RO
G-10: LD-meteropstellingen ≤ G25 inclusief hoofdkranen veilig repareren en onderhouden	RO
Werkzaamheden in aansluitingen	
G-11: Nieuwe LD-aansluitleidingen en meteropstellingen veilig aansluiten en in gebruik nemen	RO
G-12: LD-aansluitleidingen veilig beproeven op sterkte en dichtheid	RO
G-13: LD-aansluitleidingen veilig ontluchten	RO
G-14: Veilig werken aan bestaande LD-aansluitleidingen en meteropstellingen, exclusief hoofdkraan	RO of DO
G-16: Veilig werken aan gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (met gasuitstroming)	DO of RO
G-17: Veilig werken aan gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (zonder gasuitstroming)	RO
Werkzaamheden in netten	
G-20: LD-leidingen veilig in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen	RO of DO
G-22: HD- en LD-leidingen en HD-aansluitleidingen veilig beproeven op sterkte	DO
G-23: HD- en LD-leidingen en HD-aansluitleidingen veilig beproeven op dichtheid	DO
G-24: Gasblazen in LD-leidingen veilig plaatsen en verwijderen	DO
G-27: PE-leidingen en PE- en PVC- aansluit leidingen veilig knevelen in HD- en LD-netten	RO, DO, GO
G-28: Hulpstukken veilig lassen op PE in bestaande HD- en LD-netten	RO of DO
G-29: Hulpstukken veilig lassen op staal in bestaande HD- en LD-leidingen	DO

Lees verder op pagina 2.

VWI's	Soort opdracht?
Bijkomende werkzaamheden in netten G-01: Gasleidingen selecteren om veilig gastechnische werkzaamheden te kunnen uitvoeren G-36: De omgeving veiligstellen van en veilig lokaliseren van gaslekken G-37: Lekken veilig repareren in HD- en LD-leidingen G-42: Grondafsluiters veilig bedienen in HD- en LD-netten en aansluitleidingen G-43: Grondafsluiters en appendages veilig controleren in HD- en LD-netten	RO, DO RO RO, DO DO RO
Werkzaamheden in stations en gastechnische bedrijfsruimten G-51: Functionele inspecties veilig uitvoeren aan gastechnische installaties en meteropstellingen >G25 G-53: Werkzaamheden aan EVHI's veilig uitvoeren	RO RO

Aandachtspunten voor de veiligheid

- Als Werkverantwoordelijke mag je werkzaamheden zonder opdracht uitvoeren.
- Je hebt de verplichting om meldingen van ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties verder binnen je organisatie te bespreken en eventueel maatregelen treffen.
- Uitvoerenden mogen niet werken zonder raamopdracht of werkplan. Zij moeten zich houden aan de opdracht. Bespreek de opdracht met de uitvoerenden en overtuig je ervan dat zij begrijpen wat het werk inhoudt en welke veiligheidsmaatregelen ze moeten nemen.
- Controleer op de werkplekken regelmatig of de veiligheidsinstructies worden opgevolgd. Grijp in als dat niet voldoende gebeurt.

De regels voor jou en uitvoerenden vind je hieronder kort weergegeven. Leef ze na en zie erop toe dat uitvoerenden dit ook doen.

- Voer een LMRA uit voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houd rekening met de gevaren van aardgas, zoals verstikking, verbranding en explosie. Werk daarom nooit in de gevarenzone en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden uit de warmtetabel.
- Voer nooit werkzaamheden uit die je niet veilig vindt. Je eigen veiligheid staat altijd voorop.
- Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.
- Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.
- Neem bij twijfel altijd contact op met je operationeel installatie verantwoordelijke.