



Informatiekaart WV G-meterkast

Je bent WerkVerantwoordelijke en opdrachtgever voor alle activiteiten in de G-meterkast (meterhandling, meteropstelling, verwisselen hoofdkraan).

Je mag alle afsluiters in in de aansluitleidingen bedienen..

Voor welke VWI's kun je opdracht geven, met welk soort opdracht?

Staan er meerdere mogelijke soorten opdrachten vermeld in de tabel, zoek dan in de betreffende VWI op in welke gevallen welk soort opdrachten gelden. (RO = raamopdracht, DO = directe opdracht, GO = goedgekeurde opdracht)

VWI's	Soort Opdracht?
Werkzaamheden in meterkasten	
G-06: Gasmeters ≤ G25 veilig plaatsen, verwisselen of verwijderen	RO
G-07: Binneninstallaties en meteropstellingen ≤ G25 veilig beproeven op dichtheid	RO
G-08: Binneninstallaties ≤ G25 veilig ontluchten	RO
G-09: Gasmeters HD of > G25 LD veilig plaatsen, verwisselen of verwijderen	RO
G-10: LD-meteropstellingen ≤ G25 inclusief hoofdkranen veilig repareren en onderhouden	RO
Bijkomende werkzaamheden in netten	
G-42: Grondafsluiters veilig bedienen in HD- en LD-netten en aansluitleidingen	RO
Werkzaamheden in stations	
G-51: Functionele inspecties veilig uitvoeren aan gastechnische installaties en meteropstellingen > G25	RO
G-53: Werkzaamheden aan EVHI's veilig uitvoeren	RO

Aandachtspunten voor de veiligheid

- Als Werkverantwoordelijke mag je werkzaamheden zonder opdracht uitvoeren.
- Je hebt de verplichting om meldingen van ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties verder binnen je organisatie te bespreken en eventueel maatregelen treffen.
- Uitvoerenden mogen niet werken zonder raamopdracht of werkplan. Zij moeten zich houden aan de opdracht. Bespreek de opdracht met de uitvoerenden en overtuig je ervan dat zij begrijpen wat het werk inhoudt en welke veiligheidsmaatregelen ze moeten nemen.
- Controleer op de werkplekken regelmatig of de veiligheidsinstructies worden opgevolgd. Grijp in als dat niet voldoende gebeurt.

Lees verder op pagina 2.

WV G-G-meterkast (vervolg)

De regels voor jou en uitvoerenden vind je hieronder kort weergegeven. Leef ze na en zie erop toe dat uitvoerenden dit ook doen.

- Voer een LMRA uit voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houd rekening met de gevaren van aardgas, zoals verstikking, verbranding en explosie. Werk daarom nooit in de gevarenzone en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden uit de warmtetabel.
- Voer nooit werkzaamheden uit die je niet veilig vindt. Je eigen veiligheid staat altijd voorop.
- Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.
- Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.
- Neem bij twijfel altijd contact op met je operationeel installatie verantwoordelijke.