

WUZIGINGENLIJST BEI-BLS 15 APRIL 2027 (versie 2026-07-21a)

In deze lijst vindt u wijzigingen van de BEI-BLS met de onderliggende bijlagen, VWI's en informatiekaarten.

wijz	BEI-BLS/ Bijlage/		omschrijving	tekstaanpassing	inhoudelijk/ tekstueel?
1	BEI-BLS	Algemeen	Harmonisatie BEI-BLS/BEI-BHS/VIAG	Bij de uitwerking van wijzigingen worden documenten waar dit ook van toepassing is ook aangepast.	tekstueel/ inhoudelijk
2	BEI-BLS	Algemeen	Dit jaar wordt de NEN3140 gewijzigd. Dit heeft mogelijk ook invloed op de BEI-BLS.	De wijzigingen worden meegenomen als voor de beoordeling en het aanpassen voldoende tijd is.	tekstueel/ inhoudelijk
3	BEI-BLS	Artikel 1.3	Dit artikel is niet in lijn met het vergelijkbare artikel in de BEI-BHS	De tekst wordt aangepast en eventueel worden ook bijlages toegevoegd.	tekstueel/ inhoudelijk
4	BEI-BLS	Artikel 2.1.1	Het 'domein distributie' wordt in de BLS en de BHS gebruikt met de kans op verwarring. In de praktijk wordt gesproken over het domein MS en domein LS.	De tekst wordt verduidelijkt.	tekstueel
5	BEI-BLS	Artikel 2.4.2	De beschrijving van UBH geeft ruimte voor discussies.	De tekst wordt verduidelijkt.	tekstueel
6	BEI-BLS	Artikel 3.1.2	Volgens artikel 3.6.4 mag een WV _{LS-distributie} taken van een WV _{LS-TR} uitvoeren. Dit staat niet in de tabel.	De tabel wordt aangepast.	inhoudelijk
7	BEI-BLS	Artikel 3.6.6	Er worden weinig Stipel examens voor AVP _{LS-service} afgenomen (9 % t.o.v. de AVP _{LS-distributie}). Het Stipel-certificaat en aanwijzing laten vervallen en een overgangsmaatregel invoeren.	De effecten worden onderzocht en eventueel vervalt de aanwijzing en Stipelcertificaat en komt er een overgangsregel.	inhoudelijk
8	BEI-BLS	Artikel 3.6.7	Er worden weinig Stipel examens voor VP _{LS-aansluitingen} afgenomen (0,5% t.o.v. de VP _{LS-netten}). Het Stipel-certificaat en aanwijzing laten vervallen en een overgangsmaatregel invoeren.	De effecten worden onderzocht en eventueel vervalt de aanwijzing en Stipelcertificaat en komt er een overgangsregel.	inhoudelijk
9	BEI-BLS	Artikel 4.1.4	Volgens de NEN 3140 moet de IV worden geïnformeerd bij ernstige incidenten.	De tekst wordt aangepast.	inhoudelijk
10	BEI-BLS	Artikel 4.2	De rol van een OIV bij een mondelinge opdracht met een GO is niet duidelijk.	De tekst wordt aangepast.	tekstueel/ inhoudelijk
11	BEI-BLS	Artikel 5.6	Een patronentrekker is niet bruikbaar bij een volledig geïsoleerd LS-rek.	De tekst wordt aangepast.	tekstueel
12	BEI-BLS	Bijlage 4	De bijlage in lijn brengen met de dit jaar nog uit te brengen nieuwe NEN3140.	De wijzigingen worden meegenomen als er voor de beoordeling en het aanpassen voldoende tijd is.	tekstueel
13	VWI	E-04	Het meten van de momentane stroom bij beveiliging t/m 250 ampère is niet de gangbare praktijk.	De tekst wordt aangepast.	inhoudelijk
14	VWI	E-04	UBH met 'Goedgekeurd Bedienplan' geeft verwarring met interpretatie als GO. Zin vereenvoudigen naar "opdracht met een bedienplan die door de BD is goedgekeurd"	De tekst wordt aangepast.	tekstueel
15	VWI	E-12	Uitbreiden met 'aansluiten meetapparatuur vanuit de aansluitkast' voor VP _{LS-meterkast} , VP _{LS-netten} , VP _{LS-TR} , AVP _{LS-service} , AVP _{LS-TR} en AVP _{LS-distributie}	De tekst wordt aangepast.	inhoudelijk
16	VWI	E-20	Aansluiten kabels op vast gemonteerde powerlocks door WV beschrijven als bedieningshandelingen en verduidelijken dat met een aggregaat ook bijvoorbeeld een batterijopslag wordt bedoeld.	De tekst wordt aangepast.	tekstueel

WIJZIGINGENLIJST BEI-BLS 15 APRIL 2027 (versie 2026-07-21a)

In deze lijst vindt u wijzigingen van de BEI-BLS met de onderliggende bijlagen, VWI's en informatiekaarten.

wijz	BEI-BLS/ Bijlage/		omschrijving	tekstaanpassing	inhoudelijk/ tekstueel?
17	VWI	E-20	Stap 3 verduidelijken	De tekst wordt aangepast.	tekstueel
18	VWI's	E-24	Vanuit het programma 'meer spanningsloos werken' is de VWI beoordeeld. Er zijn diverse incidenten en in samenhang met het beperkte toepassing vervalt de VWI.	De VWI vervalt.	inhoudelijk
19	VWI	E-25	Vanuit het programma 'meer spanningsloos werken' is de VWI beoordeeld. Er zijn diverse incidenten met niet en beperkt afgeschermd LS-rekken. In die situaties moet het LS-rek en de afgaande kabels spanningsloos worden gemaakt.	De tekst wordt aangepast.	inhoudelijk
20	VWI	E-26	Vanuit het programma 'meer spanningsloos werken' is de VWI beoordeeld. In verband met incidenten moet een landelijke e-learning worden gevolgd.	De tekst wordt aangepast.	inhoudelijk
21	VWI	E-62 E-66	Het is niet duidelijk of de VWI ook van toepassing is voor de ombouw van 1 fase naar 3 fase in hoogbouw. Is de aftak in de stijgleiding te vergelijken met een aftakmof?	De tekst wordt aangepast.	tekstueel
22	VWI	E-85	In verband met incidenten worden jaarlijks een set VWI's beoordeeld: E-85: vervalt i.v.m. incidenten en werken aan het LS-rek	De VWI vervalt.	inhoudelijk